

Grenzwerte zwischen Mineralwasser und Leitungswasser

	Höchstwert laut TrinkwV in mg/l	Für Babynahrung empfohlen in mg/l **	Mineralwasser ab 1.1.2006 im mg/l
Aluminium	0,2	0,2	kein Grenzwert
Arsen	0,01	0,01	0,010 (insgesamt)
Blei	0,01	0,01	0,010
Cadmium	0,005	0,005	0,003
Chrom	0,05	0,05	0,05
Cyanid	0,05	0,05	0,07
Fluorid	1,5	1,5	5,0 (ab 2008)
Natrium	200	20	kein Grenzwert
Nickel	0,02	0,02	0,05 (0,02 ab 2008)
Nitrat	50	10	50
Nitrit	0,5	0,02	0,1
Quecksilber	0,001	0,001	0,001
Organische Chlorverbindung	0,01	0,01	kein Grenzwert
Polycyclische aromat. Kohlenwasserstoffe	0,0001	0,0001	kein Grenzwert
Pestizide, einzelne Substanz	0,0001	0,0001	kein Grenzwert
Pestizide, insgesamt	0,0005	0,0005	kein Grenzwert
Sulfat	240	240	kein Grenzwert